

Collaudi elettrici

Impianti misurati, verificati e documentati prima di entrare in esercizio.

- 01 Collaudo e messa in servizio** prove di isolamento, continuità, polarità e funzionali su stringhe, inverter e quadri, secondo CEI EN 62446-1.
- 02 Quadri BT e MT** prove dielettriche e di isolamento, verifica di cablaggi e protezioni prima della consegna.
- 03 Protezioni di interfaccia e CCI** verifiche periodiche SPI secondo CEI 0-16 e CEI 0-21 e attivazione del Controllore Centrale d'Impianto.
- 04 Verbali e certificazioni** report di collaudo, dichiarazioni di conformità DM 37/08 e documentazione per GSE e distributore.

COSA VERIFICHIAMO

Isolamento e continuità

Prove dielettriche

Verifiche SPI

CCI

Termografia dei quadri

Messa in servizio



Verifiche strumentali

Prima della messa in servizio

CEI 0-16

e CEI 0-21 per le protezioni di interfaccia

62446-1

collaudi fotovoltaici secondo norma

DM 37/08

dichiarazioni di conformità